



Allgemeine Angaben zum Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Cottbus

Stichtag der Datenerhebung: 31.12.2021

Erklärung über die Vollständigkeit der erfassten Daten:

Die im vorliegenden Abwasserbeseitigungskonzept erfassten Daten entsprechen dem in der jeweiligen Anlage enthaltenen Erfassungsstand.

Stellungnahme der unteren Wasserbehörde zum vorherigen Abwasserbeseitigungskonzept:

Stellungnahme zum vorherigen Abwasserbeseitigungskonzept (20.12.2017):

- Mindestinhalt eines Abwasserbeseitigungskonzeptes gemäß Verwaltungsvorschrift wurde weitestgehend eingehalten
- Keine Erläuterungen zur Niederschlagswasserbeseitigung
- Investitionsschwerpunkt sollte auf der Erneuerung des Kanalnetzes liegen
- Zustandserfassung des Kanalnetzes vorantreiben
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bezüglich des Anschlusses der Wohngebiete: Sandgrund, Quellgrund, Zahsower Straße, Zahsower Weg und Fichtestraße (Ströbitz)
- Vollständige Übersicht zu den gewerblichen Indirekteinleitern fehlt (lediglich als Auszug vorhanden)

Stellungnahme zum vorherigen Abwasserbeseitigungskonzept Kiekebusch (21.11.2019):

- Grundsätzliche Zustimmung erfolgt
- bis 2022 werden keine Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen geplant
- keine Aussagen zur Niederschlagswasserbeseitigung getroffen
- in der Fortschreibung ist der Mindestinhalt gemäß VVABK zu beachten

Stellungnahme zum vorherigen Niederschlagswasserkonzept (29.01.2019):

- Unzureichende Erläuterung zur Regenwasserbewirtschaftung und ein zu starker Fokus auf einer ableitungsorientierten Entwässerung – zu wenig Versickerungslösungen, Entflechtungen des Mischsystems, zusätzliche Rückhaltesysteme, Regenwassernutzung
- Dezentrale Maßnahmen zur Rückhaltung und ortsnahe Bewirtschaftung sollen in der Bauleitplanung festgeschrieben werden
- Mischwasserabschlag am Brandenburger Platz wird als nicht genehmigungsfähig angesehen
- Zur Entlastung des Regenwasserkanalnetzes in Ströbitz sollen zunächst Entlastungen und Rückhaltesysteme vollständig ausgeschöpft werden, bevor der Ausbau des Gewässers stattfindet
- Klärung der Zuständigkeit für den Regenwasserhauptsammler „verrohrter Sandower Landgraben“ notwendig



Wesentliche Änderungen gegenüber dem vorherigen Abwasserbeseitigungskonzept:

Anpassung an die aktuelle Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landschaft über den Mindestinhalt der Abwasserbeseitigungskonzepte der Gemeinden und die Form ihrer Darstellung (VV ABK) vom 09. Oktober 2019.

Darstellung der Schmutz-, Misch- als auch Niederschlagswasserentsorgung in einem Konzept. Kein gesondertes Niederschlagswasserkonzept. Zudem wurde Kiekebusch als Ortsteil von Cottbus mit einbezogen und nicht in einem extra Konzept betrachtet.

Letzte Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes: [02.2018]

Aktuelle Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes: [03.2023]

Nächste Aktualisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes: [03.2028]